

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Compreende o fornecimento de materiais necessários, a instalação e respectivos testes de disjuntores, que compõem os equipamentos de segurança do sistema de distribuição de energia elétrica.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Assentamento convencional

Disjuntores

Os disjuntores serão instalados conforme orientação do fabricante e do projeto elétrico.

Em geral serão seguidas as seguintes etapas:

- Fixação dos disjuntores na estrutura do quadro de disjuntores;
- Ligação elétrica dos disjuntores;
- Abertura no contra espelho do quadro, da passagem para alavancas dos disjuntores;
- Fixação do contra espelho no quadro;
- Ajuste da porta do quadro;
- Teste dos disjuntores.

Serão utilizados **Disjuntores Tipo Din/lec, Tripolar De 10 Até 50A (Padrão Europeu).**



Tabela 1 . Disjuntor Tripolar

03.CRITÉRIOS DE CONTROLE

Qualidade e Resistência

Antes da energização, deverá ser verificado o perfeito encaixe entre as partes macho da chave e a parte fêmea da alavanca, além da perfeita movimentação do conjunto.

04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será por unidade aplicada, testada e aceita pela Fiscalização.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

06. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 05381	Chave de faca, tipo seccionadora, não blindadas para baixa tensão
ABNT	NBR 05372	Fusíveis de pequeno porte
ABNT	NBR 05113	Fusíveis - rolha