

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Os rodapés constituem o elemento da pavimentação utilizado como transição entre um piso de uma área interna e outro de uma área externa, ou entre pisos de características diferentes.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Assentamento convencional

Os rodapés em cerâmica serão em **Padrão médio PEI-4, altura de 7cm, assentado sobre argamassa de cimento colante, rejuntado com cimento branco.**

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

Qualidade e Resistência

O controle a ser adotado será o da inspeção visual.

Os rodapés não deverão apresentar trincas, rachaduras e nem manchas. Além disso, devem estar nas dimensões definidas em projeto.

Acabamento

Todo o granito deve ser polido.

04. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os rodapés serão medidos em metro linear (m), efetivamente executado e aceito pela Fiscalização.

O pagamento será executado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 7169	Azulejos
REVI GLASS		Catálogo de Produtos