

## 01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Compreende o fornecimento e instalação de placas de sinalização de extintores.

## 02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Serão utilizadas **Placa Certificada de Extintor Co2 (Gás Carbônico) e Pó Químico - Espessura 2 Mm - Código E5c - Fotoluminescente Material: Plástico Rígido.**

As placas serão instaladas de forma que chame a atenção dos usuários, transmita uma mensagem simples, clara e orientadora.

## 03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

Não devem ser utilizadas placas amassadas e/ou arranhadas.

Não devem estar em desacordo com as especificações do Projeto.

Deve ser observado a altura da sinalização para que facilite a sua visualização.

O não atendimento a qualquer desses requisitos implicará na correção ou substituição imediata da peça.

A aceitação da implantação das placas será condicionada ao atendimento a todos os requisitos do Projeto.

## 04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por unidade, conforme Planilha Contratual.

O pagamento será pelo preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

## 05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 13434	Sinalização de segurança contra incêndio e pânico
ABNT	EB 148	Extintor pó químico
ABNT	EB 150	Extintor de CO <sub>2</sub>