

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Compreende os procedimentos técnicos para projetos e implantação de postes padronizados

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Assentamento convencional

Serão utilizados postes do tipo **Poste de Aço galvanizado cônico contínuo reto, Diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da CONIPOST ref. Série 3009/bjg+ch, classe 100 da CONIPOST ou superior.**

As observações feitas no levantamento de campo, devidamente marcadas em planta devem ser respeitadas.

Deve ser evitada a instalação de equipamentos em circuitos/estruturas de final de linha. Utilizar vão básico igual a 35 metros, assim melhorando os níveis de iluminação pública.

Nos casos de cruzamentos e derivações em esquinas, redes congestionadas, ou para atender ao uso mútuo de postes com outras concessionárias, poderão ser feitos com a implantação de dois ou três postes para que sejam mantidos os afastamentos mínimos dos condutores e que não haja cruzamento em terrenos particulares.

Atentar para que os postes não se localizem em frente a garagens, rebaixamento de guias, ou postos de gasolina.

Os postes devem ser locados preferencialmente no lado onde houve menor arborização evitando à implantação em praças públicas e jardins;

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

Qualidade e Resistência

Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de fornecedor idôneo e reconhecido no mercado.

Deverão ser testados e substituídos caso apresentem defeitos de fabricação ou danos de instalação.

Todos os serviços necessários à instalação dos postes deverão ser realizados de acordo com o projeto, as especificações técnicas e normas da Concessionária de Energia e com as Normas da ABNT.

A execução das instalações só pode ser feita por pessoal especializado, que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada.

04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por unidade instalada. A medição somente será efetuada após a energização e teste de instalação, com posterior aceite da Fiscalização.

Estão incluídos nos preços os serviços de abertura de rasgos e chumbação das caixas, isoladas ou com suas tomadas e interruptores, além de seus respectivos espelhos e acabamento.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

06. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 15688	Redes de Distribuição Aérea de Energia elétrica com condutores nus
ABNT	NBR 15214	Rede de distribuição de energia elétrica - Compartilhamento de infraestrutura com redes de telecomunicações;