

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Compreende o fornecimento e assentamento ou fixação de telhas sobre madeiramento, vigas de concreto, madeira ou metálicas, com função de cobertura ou fechamento lateral de edificações.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Será utilizada **Cobertura Com Telha De Aço Zincado, Trapezoidal, Espessura De 0,5mm, Incluindo Acessórios.**

Deve-se instalar as telhas com a observância da inclinação que deve ser de 27%.

Toda cobertura ou fechamento lateral com telhas de FIBRA deve ter uma superfície plana.

Deverá ser composta unicamente de partes planas, sem formar superfícies torcidas ou curvas, tanto longitudinal quanto transversalmente.

Ao transformar uma superfície curva, os planos que a compõem não devem formar entre si ângulos superiores a 6°.

As telhas devem ser suspensas, uma a uma, por sistemas de elevação convencionais até o telhado.

A montagem deve começar sempre do beiral para a cumeeira.

Em telhados de 2 águas os panos devem ser montados ao mesmo tempo, alternadamente.

Para o encontro das 2 águas deve-se usar a cumeeira como gabarito, para um perfeito alinhamento.

É recomendável o uso de 4 parafusos por telha, por terço.

Para todos os tipos de telhas, em coberturas e fechamentos, recomenda-se uma fixação longitudinal para costura (fixação telha-telha) de, no máximo, 500mm.

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

O telhamento das coberturas será executado em obediência aos detalhes constantes no projeto.

Todas as telhas deverão ser de 1ª qualidade e novas, além de ter a mesma tonalidade.

As telhas deverão ter sonoridade firmemente aguda, quando submetidas ao toque e possuirão aspecto visual uniforme, quanto a queima. Não poderão apresentar defeito de fabricação, como fissura ou arestas imperfeitas.

Deverão ser impermeáveis, não podendo apresentar gotejamento ou vazamentos quando umedecidas.

Não deve-se arrastar as telhas na descarga.

04. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pelas áreas desenvolvidas, efetivamente executadas, em metros quadrados, conforme dimensões do projeto.

O pagamento será pelo preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 14514	Telhas de aço revestido de seção trapezoidal