

## 01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Compreende os eletrodutos condutele e seus respectivos pertences e acessórios, a serem instalados.

## 02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Assentamento convencional

Todos os eletrodutos e seus respectivos pertences e acessórios serão instalados com maior esmero e em observância às indicações do projeto e do fabricante.

Serão instaladas de forma aparente.

Serão utilizados **Eletrodutos Condutele 3/4" Tigre Ou Superior.**



Tabela 1 . Eletroduto Condutele 3/4"

## 03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

### Qualidade e Resistência

Todos os eletrodutos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de fornecedor idôneo e reconhecido no mercado.

Deverão ser testados e substituídos caso apresentem defeitos de fabricação ou danos de instalação.

Todos os serviços necessários à instalação dos eletrodutos deverão ser realizados de acordo com o projeto, as especificações técnicas e normas da Concessionária de Energia e com as Normas da ABNT.

## 04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por unidade instalada. A medição somente será efetuada após aceite da Fiscalização.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

## 05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	MB 014 45 NBR 06270	Proteção contra choques elétricos para interruptores de uso doméstico
ABNT	NBR 05410	Instalações Elétricas de baixa tensão
ABNT	NBR 05456	Eletricidade Geral
ABNT	NBR 05461	Iluminação