

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

As soleiras constituem o elemento da pavimentação utilizado como transição entre um piso de uma área interna e outro de uma área externa, ou entre pisos de características diferentes.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Assentamento convencional

As soleiras serão em **Granito**, largura de 15 cm e espessura igual a 2 cm, assentadas sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia).




Tabela 1 . Granito Branco Itaúnas

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

Qualidade e Resistência

O controle a ser adotado será o da inspeção visual.

As soleiras não deverão apresentar trincas, rachaduras e nem manchas. Além disso, devem estar nas dimensões definidas em projeto.

Acabamento

Todo o granito deve ser polido.

04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As soleiras serão medidas em metro linear (m) ou metro quadrado (m²), efetivamente executado e aceito pela Fiscalização.

O pagamento será executado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 15844	Rochas para revestimento - Requisitos para granitos