

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Compreende o fornecimento e instalação de guarda-corpo para fixação em pisos.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Serão utilizados **Guarda-Corpo Em Tubo De Aço Inox Ø=1 1/2, Duplo, Com Montantes E Fechamento Em Tubo Inox Ø=1 1/2, H=96cm, C/Acabamento Polido, P/Fixação Em Piso**

Os guarda-corpos devem ser instalados em escadas e em pisos ou passarelas cujo piso de circulação de pessoas apresente um desnível vertical mínimo de 0,19 m em relação à região de eventual queda.

As extremidades dos corrimãos devem ser finalizadas em curva, avançando 30cm em relação ao início e ao término da escada ou da rampa e não devem apresentar emenda (através da luva de conexão) em dois suportes de fixação consecutivos, para garantir a estabilidade da peça.

Deve-se bater todos os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas.

Deve-se lixar perfeitamente todas as linhas de corte e perfuração executadas nos tubos, barras e chapas, de forma a não oferecer riscos de lesões ao usuário

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

O guarda-corpo/corrimão deve ter acabamento liso, isento de reentrâncias, cantos vivos ou qualquer outro defeito que possa causar ferimentos.

Verificar se as soldas estão contínuas em toda a extensão da área de contato.

Os perfis, que constituirão o guarda-corpo/corrimão, devem apresentar uma identificação indelével, em local visível na travessa superior, com informação impressa a cada módulo, contendo, no mínimo, o nome ou logomarca do fabricante e código que permita rastrear o lote de fabricação da peça.

Após a sua instalação o guarda-corpo não deve apresentar desnível em relação ao piso.

Todos os módulos do guarda corpo devem ser examinados visualmente. Não são admitidas falhas no revestimento, trincas, fissuras, bolhas e delaminações.

Verificar, atentamente, em todas as luvas de conexão, se o acabamento de suas linhas de corte está desbastado, de forma a não permitir riscos de lesões ao usuário.

Não serão aceitos corrimãos com rebarbas, empenados, desnivelados, fora de prumo ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou montagem

04. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por metro linear (m) guarda-corpo efetivamente executado e aceito pela Fiscalização.

O pagamento será executado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 9050	Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos
ABNT	NBR 14718	Guarda corpos para edificações
ABNT	NTS 084:2001	Revestimento guia.