

## 01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Consiste no fornecimento e instalação de dispositivos e de equipamentos de combate a incêndios em edificações.

## 02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Deverá ser construído abrigo de combate a incêndio, que deverá ser um compartimento destinado a guardar e proteger hidrantes, mangueiras e conexões de conjuntos para combate a incêndio.

O edifício deverá contar com **extintores de CO2 e PÓ QUÍMICO, instalados de acordo com instruções do fabricante e com as Normas Técnicas.**

Também deverão ser instalados alarmes sonoros tipo sirene, para serem acionados em caso de incêndio.

As instalações deverão estar de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Qualquer modificação somente será aceita com sua autorização. Todo e qualquer controle sobre os equipamentos ou sistemas de combate de incêndio deverá ser preventivo e sistemático, mesmo durante a execução da obra.

Quando o extintor for do tipo pressurizado, deverá ser examinado o seu aspecto externo, o lacre e o manômetro, bem como observado se o bico e a válvula de alívio estão desobstruídos.

Os cilindros dos extintores de pressão injetada deverão ser pesados semestralmente. Se a perda de peso for além de 10% do peso original, será providenciada a sua recarga.

## 03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

Todo extintor será inspecionado visualmente a cada mês, no decorrer da obra, devendo ser mantida uma ficha de controle de inspeção para cada um.

Os extintores deverão ter etiquetas de identificação neles fixadas, com informações sobre a data da carga, a data para recarga e os números de identificação. Essas etiquetas deverão ser protegidas convenientemente, a fim de que os dados não sejam danificados.

Quando o extintor for do tipo pressurizado, deverá ser examinado o seu aspecto externo, o lacre e o manômetro, bem como observado se o bico e a válvula de alívio estão desobstruídos.

Os cilindros dos extintores de pressão injetada deverão ser pesados semestralmente. Se a perda de peso for além de 10% do peso original, será providenciada a sua recarga.

## 04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por unidade, conforme Planilha Contratual.

O pagamento será pelo preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

## 05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	EB 148	Extintor pó químico
ABNT	EB 150	Extintor de CO <sub>2</sub>