

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Compreende as luminárias de emergência e seus respectivos pertences e acessórios, a serem instalados.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Assentamento convencional

Todas as luminárias e seus respectivos pertences e acessórios serão instalados com maior esmero e em observância às indicações do projeto e do fabricante.

As luminárias serão do tipo **Luminária de Emergência com 48 LEDS c/ bloco automático.**



Tabela 1 . Luminária de Emergência

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

Qualidade e Resistência

Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de fornecedor idôneo e reconhecido no mercado.

Deverão ser testados e substituídos caso apresentem defeitos de fabricação ou danos de instalação.

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de acordo com o projeto, as

especificações técnicas e normas da Concessionária de Energia e com as Normas da ABNT.

A execução das instalações só pode ser feita por pessoal especializado, que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada.

04. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por unidade instalada. A medição somente será efetuada após a energização e teste de instalação, com posterior aceite da Fiscalização.

Estão incluídos nos preços os serviços de abertura de rasgos e chumbação das caixas, isoladas ou com suas tomadas e interruptores, além de seus respectivos espelhos e acabamento.

06. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 05410	Instalações Elétricas de baixa tensão
ABNT	NBR 05456	Eleticidade Geral
ABNT	NBR 05461	Iluminação
ABNT	NBR 13298	Luminária para lâmpada tubular fluorescente
ABNT	NBR 13299	Luminária para lâmpada tubular fluorescente - Ensaios