

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Compreende a execução de parede de gesso acartonado (drywall).

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Assentamento convencional

Serão utilizadas **Paredes De Gesso Acartonado, Dry-Wall D 100/75/60 2 St 12,5mm Sistemas Lafarge Gypsum (Ou Superior).**

Deve-se Marcar no piso e no teto a localização das guias e pontos de referência.

Deve haver Fixação a cada 60 cm, com parafuso e bucha ou pino de aço com pistola

Fixação das chapas de gesso

Folga de 1 cm da altura do pé-direito. Deve possuir aberturas para caixas elétricas e outras instalações.

Fixar as chapas de encontro aos montantes encostadas no teto e com a folga para o chão. Espaçamento de 30 cm entre parafusos e >1cm da borda.

Após a fixação das chapas em uma face da parede executar as instalações elétricas e hidráulicas (com teste de estanqueidade). Colocação da lã quando especificado. Fechamento da outra face Tratamento das juntas

Aplicação de massa de rejuntamento entre as chapas. Colocação de uma fita de papel reforçada sobre o eixo da junta, impregnar com massa e apertar firmemente.

Reforços Estruturais

Preconiza-se seguir as orientações das normas pertinentes da ABNT. Como complementação sugere-se utilizar como base o a cartilha emitida pela Associação Brasileira do Drywall "Resistência Mecânica e Fixação de Objetos em Paredes Drywall+.

A massa tem que facear a superfície e após a secagem, fazer acabamento com fina camada de massa e desempenadeira metálica.

Fixação de marcos de portas

Sobre o montante da parede o No caso do topo a guia deve ter abas de 90° e 20 cm de altura 0 o Montantes intermediários entre o marco e a guia superior para fixação das placas de gesso As ombreiras devem ter pelo menos 3 pontos de fixação de cada lado nos montantes de forma alternada (não linear).

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

O tipo de gesso acartonado, a sua espessura e a sua locação deverão obedecer às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto. As paredes deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas, tanto nos parâmetros verticais quanto nos cantos.

04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área de parede executada, em metros quadrados, obtida em apenas uma das faces do plano da parede (inclusive para alvenaria aparente).

Serão descontados todos os vãos, quaisquer que sejam as suas dimensões. O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 14.715	Chapas de gesso para Drywall . Métodos de ensaio.
ABNT	NBR 15.575	Norma de Desempenho
ABNT	NBR 15.271	Perfis de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall
ABNT	NBR 15.758	Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall