


01 PLANTA BAIXA - COBERTA SETOR A.
ESCALA: 1:25




02 PLANTA BAIXA - COBERTA SETOR B.
ESCALA: 1:25


LEGENDA ELÉTRICA



UNIDADE EXTERNA DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VER DETALHES NAS PRANCHAS DE CLIMATIZAÇÃO;




CONDUTORES: FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE (1KV PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS E 750V PARA INSTALAÇÕES INTERNAS);



CONDUITE PVC, DESMONTÁVEIS COM 5 OU 6 ENTRADAS PARA ELETRODUTOS, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA CEGA. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO.



CONDUITE FLEXÍVEL, FABRICADO EM ESPIRAL COM FITA DE AÇO ZINCADO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA CAMADA DE PVC EXTRUDADO EM TODA A ALTURA DAS ESPIRAS DO CONDUITE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM POLIVINIL CLORIDRICO (PVC) EXTRUDADO. FAB.: TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO;



CONDUTORES: FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE (750V);

PREFEITURA/ CONCESSIONÁRIA LOCAL		BOMBEIROS:	
PROPRIETÁRIO		CREA	
PROJETO			
CONSTRUÇÃO		CE20190542393 ENG. ELETRICISTA CARLOS GUSTAVO CASTELO BRANCO RNP: 060849600-6	
REVISÃO	DATA	RESPONSÁVEL	TIPO E LOCAL DA ALTERAÇÃO
-	-	-	-
-	-	-	-
00	JUL/19	GUSTAVO	EMIÇÃO INICIAL
Rua Felipe Barroso, 582 Bairro de Fátima Fátima / Ceará Tel: (85) 3217-3275 gpc@gsengenharia.com.br			Rua Alceu Amoroso Lima No. 276-A, sala 910 Centro das Águas Salvador / Bahia Tel: (71) 3053-0000 jca@gsengenharia.com.br
PROPÁ Pró-Reitoria de Planejamento e Administração			
REITORIA		LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS	
LOCAL: RUA ADOLFO MARON, 200 - CENTRO		CIDADE: ITABUNA - BA	
NOME DA PRANCHA: PLANTA DE COBERTA - ALIMENTAÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO			
ARQUIVO: UFSB-REIT-ELE-PE-009-R0.dwg		ÁREA TÉCNICA: ELE	ETAPA: PE
DATA: JUL/2019	ESCALA: INDICADA	VERSÃO: R0	FOLHA: 009 016
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. ELETRICISTA CARLOS GUSTAVO CASTELO BRANCO		CAU/CREA: 060849600-6	DESENHO: HFERREIRA