JARDIM

ELÉTRICA

PROJEÇÃO RADIER

CONTENÇÃO (30X100)

GERADOR

RADIER
H=25m

JARDIM

JARDIM

ENTRA. SAÍDA

DET.HID.01
PAVIMENTO 2

COORD.
EDUCAÇÃO EM REDE

DIRETORIA DE
ENSINO E
APRENDIZAGEM

COORD.
GRADUAÇÃO

COORD.
PRÁTICAS EDUCATIVAS

DIRETORIA
PERCURSOS
ACADÊMICOS

COORDENADORES

COORD. SELEÇÕES
PERCURSOS ACADÊMICOS

DATA CENTER

PROGEAC

COORD. DADOS
E INFO ACADÊMICAS

CORRER

CIRCULAÇÃO

WC MASC

WC FEM

WC PCD

VAZIO

RESERVATÓRIO INFERIOR (EXISTENTE)
ÁGUA POTÁVEL

RESERVATÓRIO SUPERIOR (EXISTENTE)
ÁGUA POTÁVEL

PRÓ-REITOR
PROSIS

PROSIS

PROAF

COORDENAÇÕES

RECEPÇÃO
LOUNGE

DPPD

DACE

PRÓ-REITOR
PROAF

SECRETARIA

REUNIÃO

PRÓ-REITOR
PROGEAC

PLATAFORMA
RO ELEVADORES
MODELO SOFITY

CIRCULAÇÃO

PISO RAMPADO

TALUDE

JARDIM

JARDIM

VEÍCULO OFICIAL

IDOSO

RESERVATÓRIO INFERIOR (EXISTENTE)
ÁGUA POTÁVEL
VOLUME: 5.000L

RESERVATÓRIO SUPERIOR (EXISTENTE)
ÁGUA POTÁVEL
VOLUME: 5.000L

BOMBAS DE RECALQUE ÁGUA REUSO
(EXISTENTE)
MARCA: V-TEX
MODELO: BOV 20
POTÊNCIA: 1 CV

SE LIGA REDE
ALIMENTAÇÃO EXISTENTE

ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA
RESERVATÓRIO

ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA
RESERVATÓRIO

LIMPEZA TRIMESTRAL DE CADA RESERVATÓRIO
VIA A CARGO DA

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
RESERVATÓRIO SUPERIOR
ÁGUA: 1,5L m/s
PRESSÃO: 11,00 mca
POTÊNCIA: 1/2CV

01 PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 2
ESCALA: 1/50

LEGENDA HIDRÁULICA

	TUB. ÁGUA FRIA (AF.) - PVC SOLDÁVEL, PONTA E BOLSA PARA ÁGUA POTÁVEL EMBUTIDO NA ALVENARIA OU ACIMA DO FORRO.
	IDEM, IPOLO PISO.
	TUB. ÁGUA FRIA (AF.) - PVC SOLDÁVEL, PONTA E BOLSA PARA ÁGUA TRATADA EMBUTIDO NA ALVENARIA, ACIMA DO FORRO OU NO PISO.
	RG. REGISTRO DE GAVETA INSTALADO NA PAREDE.
	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA INSTALADO NA PAREDE.
	CONEXÃO JOELHO 90° EM PVC #INDICADO.
	CONEXÃO TÊ 90° EM PVC #INDICADO.
	CONEXÃO DE REDUÇÃO EM PVC #INDICADO.
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO SUBINDO.
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO DESCENDO.
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO PASSANDO.
	PRUMADA DE ÁGUA FRIA CONSUMO PVC #INDICADO.
	PRUMADA DE ÁGUA REUSO CONSUMO PVC #INDICADO.
	PRUMADA DE RECALQUE ÁGUA FRIA PVC #INDICADO.
	PRUMADA DE RECALQUE ÁGUA REUSO PVC #INDICADO.
	PRUMADA DE EXTRAVASOR E LIMPEZA PVC #INDICADO.
	INDICAÇÃO DE SUBIDA E DESCIDA DE TUBULAÇÃO NA ALVENARIA.
	LINHA DE PROJEÇÃO
	MEDIDOR DE ÁGUA

QUADRO DE EQUIVALÊNCIAS

PVC(mm)	PPR(mm)	pol	PVC(mm)	PPR(mm)	pol
20	25	0,75"	60	63	2"
32	32	1"	75	75	2 1/2"
40	40	1 1/4"	85	90	3"
50	50	1 1/2"	110	110	4"

REVISÃO	DATA	RESPONSÁVEL	TIPO E LOCAL DA ALTERAÇÃO
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Rua Felix Mendes, SN
Bairro de Fátima
Salvador / Bahia
Tel.: (071) 3011-3370
gps@gpsengenharia.com.br

GPS GRID POWER SOLUTIONS ENGENHARIA

Rua Artur Azevedo Lima
No. 27614, lote 910
Cassange, Jd. Ondina
Salvador / Bahia
Tel.: (71) 3031-0006
JCA@jcaengenharia.com.br

JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA

PROPA Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

UFSB Universidade Federal do Sul da Bahia

DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	-
COORDENADOR DE PROJETOS E OBRAS	-
AUTOR DO PROJETO	-
EMPREENDIMENTO	
REITORIA	
PRAÇA JOSÉ BASTOS, S/N, CENTRO, ITABUNA - BA	ITABUNA/BA
PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 2	
ARQUIVO: UFSB-REIT-HID-PB-002-R1.DWG	DISC. RESPONS.: HIDRÁULICA / ESCOPO: PROJETO BÁSICO
DATA: SET/19 / ESCALA: 1:50 / REV.: R1 / FOLHA: 002 | 010	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. ROGÉRIO V. DE SOUZA	CREA/CAU: CAU A29.399-7 / CARLA