LEGENDA

EXTINTORES		EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10L, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, DECAPADAS E FOSFATIZADAS, MONTADOS EM TAMPA DE ALUMÍNIO, VÁLVULA DE LATÃO FORJADO E MANOSTE PINTADOS COM FUNDO PRIMER E ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO, CAP. EXTINTORA 2A SINAPI: 73375/002
		EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO (BICARBONATO DE SÓDIO), CAPACIDADE 4Kg FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA,DECAPADAS E FOSFATIZADAS, MONTADOS EM TAMPA DE ALUMÍNIO E VÁLVULA DE LATÃO FORJADO E MANOSTE PINTADOS COM FUNDO PRIMER E ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO, CAP. EXTINTORA 3A :40BC. SINAPI: 72553
		EXTINTOR DE CO2, CAPACIDADE 4Kg FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, DECAPADAS E FOSFATIZADAS, MONTADOS EM TAMPA DE ALUMÍNIO, VÁLVULADE LATÃO FORJADO E MANOSTE PINTADOS COM FUNDO PRIMER E ESMALTE SINTÉTICONA COR VERMELHA, CAP. EXTINTORA 5B:C. SINAPI: 72554
IL. EMERG.		BLOCO AUTÔNOMO 1*/ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA PARA 1 HORAS BASE NA COR BRANCA EM ABS AUTO-EXTINGUÍVEL DE ALTO IMPACTO, REFLETOR EM ABS METALIZADO, DIFUSOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, LETOSOL PARA ACABAMENTO BALSAMANTO, RESISTENTE A 70ºC, POTÊNCIA 9 WATTS. SINAPI: 97599
HIDRANTES		ABRIGO 1*/ HIDRANTE, 900X600X170CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º Ø2.1/2" ADAPTADOR STORZ Ø63,(2") (DIÂM. MANGUEIRA) DE INCÊNDIO 15M (CADA), REDUÇÃO Ø25,(1" x Ø1.1/2" E ESGUICHO REDUZIDO EM LATÃO Ø1.1/2" SINAPI: 96705 + 71516
		HIDRANTE DE RECALQUE, CAIXA EM ALVENARIA ACHEIADO, FUNDO EM BRITA NÚMERO 2, TAMPA EM FERRO FUNDIDO PINTADO NA COR VERMELHA (HIDRANTES) . CONJUNTO DE REGISTRO DE GLOBO ANGULAR 45º EM BRONZE, VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL ALOCADO EM ÁREA DE FÁCIL ACESSO A CAMINHÃO TANQUE DO CORPO DE BOMBEIROS. SINAPI: 74169/001
TUBULAÇÕES	TG	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (Ø2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE, INSTALAÇÃO APARENTE NA ALTURA DE 2,30m SINAPI: 92367
ALARME		AVISADOR SONORO E VISUAL (COM SIRENE)
	Y	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

SINALIZAÇÃO – TABELA DE CORES

CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	DIMENSÃO
P4		PLACA INDICATIVA PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	150X200
S2		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	260X130
S3		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	260X130
S8		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	260X130
S11		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	260X130
S12	SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	260X130
S17	Nº	PLACA INDICATIVA NÚMERO DO PAVIMENTO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	150
E2		ALARME DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	150X200
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	200
E7		PLACA INDICATIVA ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	200
A5		PLACA INDICATIVA CUIDADO — RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	SÍMBOLO: TRIÂNGULAR FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	200
S18	PORTA CORTA FOGO	PLACA INDICATIVA ABERTURA DE PORTA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	260x130
M4	PORTA CORTA FOGO	MASTER: A PORTA CORTA FOGO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA TROCA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	260x130

QUADRO DE ÁREAS

PAVIMENTO	DIVISÃO	ÁREA COMPUTÁVEL	ÁREA NÃO COMPUTÁVEL*	ÁREA TOTAL
PAVIMENTO -1	D=1	599,86m2	--	599,86m2
PAVIMENTO 2	D=1	599,89+6,45=m2	--	606,34m2
PAVIMENTO 3	D=1	601,89m2	--	601,89m2
PAVIMENTO 4	D=1	822,77m2	--	822,77m2

* ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, PORÉM COBERTAS

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À OCUPAÇÃO
(Conforme Tabela 1 do Decreto 16.302/2015)

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
D	SERVIÇO PROFISSIONAL	D-1	LOCAL PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO PROFISSIONAL	ESCRITÓRIOS ADMINISTRATIVOS OU TÉCNICOS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ALTURA
(Conforme Tabela 2 do Decreto 16.302/2015)

TIPO	DENOMINAÇÃO	ALTURA
III	EDIFICAÇÃO TÉRREA OU ÁREA DE RISCO BAIXA MÉDIA ALTURA	6,00m<H≤12,00m

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO
(Conforme Tabela 3 do Decreto 16.302/2015 E IT-14/2017)

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO (MJ/M2)*
MÉDIO	ENTRE 300 E 1.200MJ/m2

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
(Conforme IT-10/2016)

PISOS	ACABAMENTO	I, II-A, III-A OU IV-A
	REVESTIMENTO	
PAREDES	ACABAMENTO	I OU II-A
	REVESTIMENTO	
TETOS E FORROS	ACABAMENTO	I OU II-A
	REVESTIMENTO	

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA
(Conforme Tabela B2 do Decreto 16.302/2015)

ACESSO DE VIATURA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 06/2016
SEGURANÇA ESTRUTURAL	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 08/2016
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 09/2016
HIDRANTES	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 22/2016
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 10/2016
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 11/2016
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 17/2016
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 18/2017
ALARME DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 19/2017
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 20/2017
EXTINTORES	ÁGUA PRESSURIZADA 2A CO2 5 B:C PÓ QUÍMICO SECO 20B:C

DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER
(Conforme Instrução Técnica 11/2016)

PISO	NÚMERO DE SAÍDAS	CHUVE. AUTOMÁTICOS	DETECÇÃO AUTOMÁT.	DIST. MÁX. A PERCORRER
DESCARGA	01	NÃO	NÃO	30m
DEMAIS PISOS	01	NÃO	NÃO	40m

SINALIZAÇÃO – TABELA DE CORES

COR	MUNSELL	PANTONE	CMYK	RGB
VERMELHO	5R 4/14	485C	C0M100Y91K0	R255 G0 B23
AMARELO	5Y 8/12	108C	C0M9Y94K0	R255 G220 B0
VERDE	2.5G 3/4	356C	C75M0Y97K75	R0 G61 B0
PRETA	N 1.0/	419C	C0M0Y0K100	R0 G0 B0
BRANCO	N 9.5/	-	-	-

REVISÃO	DATA	RESPONSÁVEL	TIPO E LOCAL DA ALTERAÇÃO
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Rua Fabio Barroso, 340 - Bairro de Fátima - Feira de Santana - BA
Tel. (75) 3221-3229
gps@gpsenergia.com.br

GPS GRID POWER SOLUTIONS ENGENHARIA

Rua Alves Aldemão Lima, No. 2740, N. apto 102 - Bairro Jardim Cruzeiro - Salvador - BA
Tel. (71) 3502-0250
jca@jcaengenharia.com.br

JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA

PROPA Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

UFSB Universidade Federal do Sul da Bahia

GESTÃO DE INVESTIMENTOS	--
COORDENADOR DE PROJETOS E OBRAS	--
GESTOR DO PROJETO	--
NOME DO PROJETO	
REITORIA	
ENDEREÇO	CIDADE
PRAÇA JOSÉ BASTOS, S/N, CENTRO, ITABUNA - BA	ITABUNA/BA
CONTEÚDO DA FOLHA	
PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 1	
ARQUIVO	ESPECIALIDADE
UFSB-REIT-IN-PB-001-R1.DWG	COMBATE A INCÊNDIO
DATA	ESCALA
SET/19	1:50
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA/CAU
ARQ. ROGÉRIO V. DE SOUZA	CAU A29 399-7
FOLHA	TIPO
R1	PROJETO BÁSICO
Nº FOLHA	Nº DE FOLHAS
001	006
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
CARLA	

01 PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 1
ESCALA: 1:50

ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER COPIADO, REPRODUZIDO OU UTILIZADO SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR