


ESCALA: 1:75



5- OS CABOS DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SPDA SERÃO EXECUTADOS COM CABO DE COBRE NÚ, BITOLA MÍNIMA DE #35mm².

NOME DA PRONCHIA: PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO - MALHA DE ATERRAMENTO			
ARQUIVO: UFSB-REIT-SPD-PE-001-R1.dwg		ÁREA TÉCNICA: SPD	ETAPA: PE
DATA: JUL/2019	ESCALA: INDICADA	VERSÃO: R1	FOLHA: 001 008
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. ELETRICISTA CARLOS GUSTAVO CASTELO BRANCO		CAU/CREA: 060849600-6	DESENHO: RFONSECA